ETA DANMARK

Godkendelse VA 1.12/18781

Udstedt: 2012.08.15
Gyldig til: 2015.07.01

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

GODKENDELSESINDEHAVER:
SANHA GmbH & Co. KG
Im Teelbruch 80
DE-54219 Essen
Telefon: +49 02054 925 0
Telefax: +49 02054 925 260

Rørsystem bestående af rustfri stålrør og Presfittings til brugsvandsinstallationer i bygning og jord NIROSAN®-PRESS, NIROSAN®-ECO og NIROSAN®-F

dim. 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76, 89 og 108 mm

FABRIKAT:
Rør:
NiroSan Edelstahlrohr GmbH, Berlin, Tyskland

Fittings:
SANHA GmbH & Co. KG,
Werk Schmledefeld, Tyskland

MÆRKNING:
Rør: (mindst for hver 1 m)
- Fabrikantmærke: NIROSAN®-PRESS, NIROSAN®-ECO eller NIROSAN®-F
- Dimension: udv. diam. X godstykkelse
- Godkendelsesmærke: DVGW
- Batchnummer

Fittings:
- Fabrikantmærke: NIROSAN
- Diameter
- Godkendelsesmærke: DVGW
- Batchnummer

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Brug
Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Montering
Samling af rørene, udføres med tilhørende eller andre VA godkendte pressfittings ved hjælp af et specielt til systemet egnet presseværktøj og i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsanvisning for systemet.

I bygning:
Rørene kan indstøbes eller anbringes utilgængelige. Samlingerne skal være udskiftelige og anbragt, så samlingerne er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Rørene skal understøttes og fastgøres i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens anvisninger.

I jord:
Rørene skal være korrosionsbeskyttet udvendigt. Rør og samlinger skal være udskiftelige, det vil sige tilgængelige ved opgravning eller lagt i foringsrør eller kanaler.

Systemet kan monteres i vandområder med chloridindhold op til 250 mg/l.
Dette er en udvidet anvendelse i forhold til DS 439 (som angiver max. grænse på 150 mg/l) se Bemærkninger.

BEMÆRKNINGER:
Oplysninger om vandets chloridindhold fås hos vandværket.

DS Certificering A/S
ETA-Danmark
Kollegievej 6
DK-2920 Charlottenlund
Telefon: +45 72 24 59 00
Telefax: +45 72 24 59 04
E-mail: eta@dscert.dk
Internet: www.etadanmark.dk