ETA DANMARK

Godkendelse VA 1.12/16757

Udstedt: 2006.07.18
Gyldig til: 2009.07.01
Erstatter: VA 1.12/16046

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

Godkendelsesindehaver:
SANHA Kaimer GmbH. & Co. KG
Im Teelbruch 80
D-54219 Essen
Telefon: +49 02054 925 0
Telefax: +49 02054 925 260

Rørsystem bestående af rustfri stålrør og presfittings til brugsvandsinstallationer i bygning og jord

NIROSAN MULTIFIT

dim. 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76, 89 og 108 mm

Fabrikat:

Rør:
NiroSan Edelstahlrohr GmbH, Tyskland
Fittings:
NiroSan MultiFit GmbH. & Co., Tyskland

Mærkning:

Rør: (mindst for hver 1 m)

1 Fabrikantmærke: NiroSan Multifit
2 Dimension: udv.diam.x godstykkelse
3 Godkendelsesmærke: DVGW

Fittings:

1 Fabrikantmærke: NIROSAN
2 Diameter
3 Godkendelsesmærke: DVGW

Betingelser for montering og brug

Brug

1 Højeste forekommende driftstryk i installationen ma ikke overstige 1000 kPa.
2 Installationen skal iøvrigt udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Montering

3 Samling af rørene udføres med de tilhørende eller andre VA-godkendte presfittings ved hjælp af et specielt til systemet egnet presseværktøj og iøvrigt i overensstemmelse med fabrikantens monteringsanvisning for systemet.
4 I bygning:
Rørene kan indstøbes eller anbringes utilgængelige. Samlingerne skal være udskiftelige og anbragt, så samlingerne er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan spores.
Rørene skal understøttes og fastgøres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.
5 I jord:
Rørene skal være korrosionsbeskyttet udvendigt. Rør og samlinger skal være udskiftelige, det vil sige tilgængelige ved opgravning eller lagt i foringsrør eller kanaler.
6 Systemet kan monteres i vandområder med chloridindhold op til 250 mg/l. Dette er en udvidet anvendelse i forhold til DS 439 (som angiver max. grænse på 150 mg/l) se Bemærkninger.

Bemærkninger

Oplysninger om vandets chloridindhold fås hos vandværket.

ETA-Danmark A/S
Venlighedsvej 6
DK-2970 Hørsholm
Telefon: +45 45 76 20 20
Telefax: +45 45 76 33 20
E-mail: eta@etadanmark.dk
Internet: www.etadanmark.dk