Legnica, dnia 08-06-2011 r.

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklaracja zgodności nr KDZ/03/2011

1. Producent wyrobu budowlanego:

SANHA Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 49, 59-220 Legnica

Wyprodukowano w:

NiroSan MultiFit Edelstahlleitungssystem GmbH & Co. KG,
Hauptstraße 76, DE – 01909 Schmiedefeld, Niemcy
oraz
SANHA Kaimer GmbH & Co. KG
NiroSan Edelstahlrohr GmbH
Buckower Chaussee 133
12277 Berlin, Niemcy

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Rury i kształtki ze stali nierdzewnej DN 20 do DN 100,
systemu NiroSan® Press – Seria 9000
oraz systemu NiroSan® Press Industry – Seria 18000
do stałych urządzeń gaśniczych wodnych.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU: *27.22.10-55.52: Rury i przewody rurowe ze stali nierdzewnej spawane bez zamocowanych łączników ciągnione lub walcowane na zimno.*
27.22.20-30.1: Łączniki do rur ze stali nierdzewnej (nie odlewane) gwintowane.
27.22.20-50.10: Łącza do rur ze stali nierdzewnej, inne niż lub spawane doczołowo, nie odlewane.

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Budowa rurociągów rozdzielczych i rozprowadzających
stałych urządzeń gaśniczych wodnych.

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata techniczna CNBOP AT-1106-0265/2010 wyd. 2.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Maksymalne ciśnienie robocze rur i kształtek wynosi:

- *rury i kształtki o średnicy nominalnej DN 20 do DN 50 - do 16 bar;*
- *rury i kształtki o średnicy nominalnej DN 65 do DN 100 - do 10 bar.*

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

V-ce PREZES ZARZĄDU
Cezary Wesołowski
……

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
Jan Michalik
……