ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG FÜR DAS GAS- UND WASSERFACH

Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1015 Wien, Schubertring 14, Postfach 26
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at

Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Wirtschaft, Familie und Jugend

ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

W 1.287

Gültigkeitsdauer

bis Ende September 2014

Inhaber

SANHA GmbH & Co KG
Im Teelbruch 80
D-45219 ESSEN

◆ **Vertrieb in Österreich**

Peter Blau GmbH
A-1230 Wien

Hersteller

SANHA GmbH & Co KG / D

Prüfart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

TGM – VA HL 7966 vom 21. März 2012

Prüfrichtlinien

- PW 402 (Ausgabe November 2011)

Produkt

Rohrleitungssystem für die Warm- und Kaltwasserinstallation

NiroSan®-Press (Serie 9000)

mit Pressverbindern aus nichtrostendem Stahl (Typ M-MM, unverpresst undicht)

für Rohre aus nichtrostendem Stahl mit der Werkstoff Nr. 1.4404:
15 - 108 mm Ø (GW 541, Tabelle 3) und
Werkstoff Nr. 1.4521:
15 - 54 mm Ø (GW 541, Tabelle 3)

maximaler Betriebsdruck 10 bar,
Betriebstemperatur bis 85 °C

in Verbindung mit den Bauteilen der Serie 9000:

Weitere Angaben siehe Seite 2

ZVR 818158001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung."

Wien, am 7. Mai 2012

Dipl-Ing (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle