YMPÄRISTÖMINISTERIÖN
TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

Dno: YM242/6221/2003 1 (2)

Annettu: 21.10.2003

Voimassa: 20.10.2008

Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 148 §:n nojalla myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE

SANHA NiroSan puserrusliittimet ruostumattomille teräsputkille, joiden koot ovat 15, 18, 22, 28, 35, 42 ja 54 mm

HAKIJA

SANHA Kaimer GmbH & Co. KG, Saksa

VALMISTAJA

SANHA Fittings B.V.B.A- S.P.R.L, Belgia

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä lueteltujen liittimien soveltuvan käytettäväksi vesilaitteistossa ruostumattomien teräsputkien liittiminä.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Liittimet saadaan asentaa vesilaitteistoon, jonka suurin käyttöpaine on 1000 kPa (10 bar).

Liitokset sijoitetaan ja asennetaan vaihdettaviksi siten, että ne on helppo rakenteita rikkomatta tarkastaa ja korjata sekä siten, että mahdollinen vesivuoto ohjataan rakenteilla näkyville ja täten estetään veden huomaamaton ja haitallinen tunkeutuminen rakenteisiin.

LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonnassa noudatetaan Ruotsin tyyppihyväksyntäpäätökseen no 0275, 18.12.2001 liittyvää laadunvalvontaa. Hakija toimittaa kerran vuodessa em. laadunvalvonnan tulokset ympäristöministeriölle.

MERKITSEMINEN

Liittimien runkoon on pysyvästi merkittävä tunnus "NIROSAN" ja liittimen koko.

Varastopakkauksiin tehdään samat merkinnät kuin itse tuotteisiin ja lisäksi niihin on merkittävä tämän päätöksen liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki.

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
ASUNTO- JA RAKENNUSOSASTO
Postiosoite PL 35,
00023 VALTIONEUVOSTO
Puhelin (09) 160 07
Telefax (09) 160 39680
www.ymparisto.fi