C E R T I F I K A T

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0275

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Tappvatten
Kopplingar

BBR: 6:62
BSAB: PN

SANHA

NiroSan Multifit, presskopplingssystem

Innehavare
SANHA Kaimer GmbH & Co. Holding KG, im Teelbruch 80, DE– 45219 ESSEN.
Tel. +49 2054 925 / 0, Fax. +49 2054 925 / 260, Hemsida: www.sanha.com

Information lämnas av:
SANHA Kaimer GmbH & Co Holding KG, Office Sweden, Träffgatan 2, SE-136 44 Handen.
Tel.+46 (0)8 777 76 40. Fax. +46 (0)8 777 76 90.

Produkt
Rörsystem bestående av rostfria stålrör och presskopplingar i dim.
Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9, 108 mm.

Avsedd användning
Rörsystem för användning i tappvatteninstallationer vid synligt montage.
Högsta driftstryck 1,0 Mpa.

Godkännande
Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62
-Mikrobiell tillväxt	6:622
-Utformning	6:625

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav iPBL, 8 kap 4§ Byggnadsverks tekniska egenskaper:
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.

Giltighetstid
Beslutsdatum 2012-01-31. Dnr 074/12. Typgodkännandet gäller t o m 2017-01-31.
Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.
Detta typgodkännande ersätter tidigare bevis daterat 2006-11-07. Dnr 249/06.
Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2011:19, TYP 5.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2012-01-31
Bilaga 2	Produktmärkning	2012-01-31
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2012-01-31
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2012-01-31

Bertil Wolgast
VD

Rozalia Gyarmati
Tekniskt ansvarig